

面会ブース 仕様書

1) 名称 家族面会室（面会ブース）

2) 構成 ①簡易陽圧装置（IHI 製オゾンエアクリア eZ-100） 1台
②簡易陰圧装置（HEPA ウォール） 1台
③双方向会話アシストシステム 1台
④簡易ブース（中仕切付き） 1式

3) 基本機能

- 3-1 ブース内の一方を陰圧（家族側）、一方を陽圧（入居者側）にできること
- 3-2 陽圧側装置は HEPA フィルタで空気をろ過し、オゾン発生器を搭載していること。
- 3-3 陰圧側装置は HEPA フィルタで空気をろ過できること。
- 3-4 ブース内の双方で通話が容易にできるマイク、スピーカーによるアシストシステムがあること
- 3-5 ブースの出入り口は入居者側、家族側がそれぞれ別に設置されており動線が交わらないこと。
- 3-6 面会者が退出後、ブース内をオゾンで除菌できること。
- 3-7 構成品 4 品にて、家族側の飛沫が入居者側に行くことを防ぎ、感染リスクを下げること。

4) 簡易陽圧装置仕様

- 4-1 空気清浄機能とオゾンくん蒸機能の二つの機能を有すること。
- 4-2 空気清浄機能は HEPA フィルタによるろ過方式を搭載し、最大 3 m³/min の風量を持つこと。
- 4-3 オゾンくん蒸機能は、オゾン発生量 0.6g/h でオゾン発生し、オゾン分解機能を有すること。
- 4-4 リモコンにより操作すること。（安全性担保の為、本体に運転スイッチが無きこと）

5) 簡易陰圧装置仕様

- 5-1 HEPA フィルターにより空気をろ過すること
- 5-2 処理風量が 5 m³/min 以上であること

6) 双方向会話アシストシステム仕様

- 6-1 ブース内の仕切られた空間でマイクとスピーカーにより会話ができること
- 6-2 AC100V で動くこと

7) 簡易ブース（中仕切付き）仕様

- 7-1 ブースは W2,700mm×D1,800mm×H2,100mm であること。
- 7-2 ビニール素材は防炎加工であること
- 7-3 ブースには 2 か所の出切口があること

7-4 ブース骨組みは展開式で容易に設置できること。

7-5 中仕切りは自立し、容易に組立ができること

以上